

Płaska, dnia 01.10.2013 r.

ZP.271.11.1.2013

**Dot. postępowania przetargowego nr ZP.271.11.2013 na budowę piłkochwyty i ogrodzenia wokół zespołu boisk sportowych w Płaskiej.**

W dniu 26.09.2013 r. otrzymaliśmy e-mailem zapytanie do ogłoszonego postępowania przetargowego o treści jak niżej:

*„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w piłkochwytach słupów nośnych z profilu aluminiowego (wyciskanego) 80 x 80 x 3 mm. Wzdłuż osi jednego boku słup posiada specjalnie wyprofilowany rowek, który umożliwia mocowanie do każdego z nich bezwzględnej siatki polipropylenowej za pomocą haczyków polipropylenowych. Lakierowany proszkowo na kolor zielony. System piłko chwyty posiada Certyfikat Zgodności wydany przez COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o..”*

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie zamówienia publicznego na budowę piłkochwyty i ogrodzenia wokół zespołu boisk sportowych w Płaskiej, wyjaśniamy jak niżej:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawione w zapytaniu rozwiązanie. Stosowanie haczyków polipropylenowych wymusza demontaż siatek w sezonie zimowym, czego Zamawiający nie przewiduje.

W związku z czym Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, załączoną do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z. WÓJTA  
Grzegorz Mackiewicz  
SEKRETARZ GMINY