

Dot. odpowiedź na zapytania postępowania przetargowego nr ZP.271.3.2014 „Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mołowiste” wraz modyfikacją SIWZ.

W dniu 23.04.2014 r. r. otrzymaliśmy faksem zapytania do ogłoszonego postępowania przetargowego o treści jak niżej:

”

1. *Proszę o podanie jakimi osobami należy dysponować w celu wykonania zamówienia, czy tylko zgodnie z SIWZ: „1 osobę która będzie brała udział w realizacji zamówienia legitymującą się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi ...” czyli kierownikiem budowy, czy jeszcze inna?*
2. *Na rysunkach zaznaczone są kominy i piece, prosimy o sprecyzowanie jakie prace należy z nimi wykonać? „*

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie zamówienia publicznego na remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mołowiste, wyjaśniamy jak niżej:

Ad.1.

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w taki sposób, że pkt. 6.2. ppkt.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami przewidzianymi do kierowania robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia w tym zakresie, w specjalnościach:

- konstrukcyjno-budowlanej;
- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych.

Uwaga!

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz.394 z dnia 18 marca 2008 r.)

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.”

Ad.2. Oba piece przeznaczone są do rozbiórki. Jeden z nich przeznaczony jest do odbudowania. Oba kominy są drożne do zachowania. Jeden z nich do wykorzystania w celu zapewnienia wentylacji pomieszczeń wc, drugi do odprowadzenia spalin z odbudowanego pieca kaflowego.

ZASTĘPCA WÓJTA

Wojciech Krowczyński