REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach

URZĄD GMINY PŁASKA
WPŁYNEŁO
KANCELARIA OGÓLNA
2017 -10- 04
Ilość zał. ..... Nr ew. .....
Podpis .....

WSTI.4240.71.2017.AN

Suwałki, 02-10-2017 r.

# OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, a także ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405 t.j.) oraz § 3 ust 1 pkt 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71), nawiązując do pisma Wójta Gminy Płaska z dnia 19 września 2017r., znak: ROŚ.6220.I.09.2.2017, po przeanalizowaniu wniosku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia,

**wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na montażu i użytkowaniu dwupłaszczowego zbiornika o pojemności 5000 litrów przeznaczonego do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego na potrzeby własne Placówki Straży Granicznej w Płaskiej, nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.**

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2017r do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydziału Spraw Terenowych w Suwałkach wpłynął wniosek Wójta Gminy Płaska z dnia 19 września 2017r., znak: ROŚ.6220.I.09.2.2017 o wydanie opinii czy zachodzi obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na montażu i użytkowaniu dwupłaszczowego zbiornika o pojemności 5000 litrów przeznaczonego do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego na potrzeby własne Placówki Straży Granicznej w Płaskiej. Do wniosku dołączono wniosek Inwestora – Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza, ul. Bema 100, 15 – 370 Białystok, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia z załącznikiem graficznym.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r, poz. 71), zaliczanych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagana ocena oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku...*, przeanalizował rodzaj i charakter planowanej inwestycji, usytuowanie przedsięwzięcia zważywszy na możliwe zagrożenia dla środowiska, jak również rodzaj i skalę możliwego oddziaływania i ustalił co następuje:

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest montaż i użytkowanie dwupłaszczowego zbiornika o pojemności 5000 litrów przeznaczonego do magazynowania

i dystrybucji oleju napędowego na potrzeby własne Placówki Straży Granicznej w Płaskiej. Roczne zużycie paliwa przez Placówkę SG w Płaskiej wynosi około 13 Mg.
Parametry zbiornika: średnica – około 2200 mm, wysokość – około 2500 mm, długość – około 3000 mm, bezciśnieniowy, wykonany z polietylenu, o konstrukcji dwupłaszczowej, wyposażony w dystrybutor paliwa, pompę elektryczną 230 V, czujnik monitorujący przestrzeń międzypłaszczową, mechanizm przed przelaniem paliwa, instalację uziemienia.

Zbiornik zostanie posadowiony na działce o numerze geodezyjnym 407/2 o powierzchni 9600 $m^2$, na terenie utwardzonym o powierzchni około 15 $m^2$. Działka zabudowana jest budynkiem administracyjnym, budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem garażowym. Zgodnie z informacją podana przez Wójta Gminy Płaska planowane przedsięwzięcie zgodne jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Płaska Nr XI/67/04 z dnia 8 czerwca 2004r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 88, poz. 1312).

Jak wskazano w przedłożonej karcie informacyjnej, w związku z realizacją przedsięwzięcia – montażem zbiornika – nie dojdzie do zniszczenia szaty roślinnej. Przeprowadzone zostaną prace mające na celu na doprowadzenie instalacji elektrycznej umożliwiającej użytkowanie zbiornika oraz oświetlenia terenu.
Ochrona przed wyciekiem paliwa zapewniona będzie poprzez konstrukcję dwupłaszczową oraz czujnik wycieku, natomiast ochrona przed rozlaniem – przez czujnik poziomu napełnienia. Zbiornik odporny jest na niskie i wysokie temperatury. Wzmocniona, sztywna konstrukcja płaszcza zbiorników (wewnętrznego i zewnętrznego) zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne. Urządzenie, jak również podłączone do niego akcesoria będą posiadały uziemienie, aby skutecznie odprowadzić ładunek elektryczny powstały na skutek zjawiska elektrostatycznego. Eksploatacja zbiornika nie będzie wiązała się z powstawaniem odpadów i ścieków.

Analizując usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych, w odniesieniu do zapisów zawartych w art. 63 ust. 1 pkt. 2 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku...*, uwzględniając dotychczasowy sposób użytkowania terenu, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie wiązało się z negatywnym oddziaływaniem na środowisko w zakresie ochrony przyrody. Planowane zamierzenie nie wymaga wycinki drzew oraz nie wiąże się z zajęciem cennych siedlisk przyrodniczych, terenów leśnych, obszarów wodnych, wodno-błotnych, bagiennych lub torfowiskowych. Nie będzie również negatywnie oddziaływać na obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary mające znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne a także obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęcia wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych lub przylegające do jezior, ponieważ obszary te nie występują w rejonie przedsięwzięcia.

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie", a także w granicach obszarów Natura 2000: projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Augustowska" (kod obszaru PLH200005) i obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Augustowska" (kod obszaru PLB200002). Po przeanalizowaniu rozpatrywanego przedsięwzięcia pod kątem jego zgodności z Uchwałą Nr XII/89/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie" (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 26 czerwca 2015r. poz. 2117), tut. organ ustalił, że przedsięwzięcie nie koliduje z celami ochronnymi i zakazami ustalonymi w ww. akcie prawnym.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 t.j.), za znacząco negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000 uznaje się oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności działania mogące: pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin lub zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar; pogorszyć integralność obszaru lub jego powiązania z innymi obszarami.

W ocenie tut. organu, planowana inwestycja nie spowoduje zmniejszenia powierzchni siedlisk gatunków ptaków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000 „Puszcza Augustowska", ani zmniejszenia populacji tych gatunków. W wyniku jej realizacji nie zostaną także zniszczone siedliska ww. gatunków ptaków. W wyniku realizacji omawianego przedsięwzięcia nie zostaną również zniszczone siedliska przyrodnicze oraz siedliska gatunków zwierząt i roślin, a także osobniki poszczególnych gatunków, stanowiące przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 „Ostoja Augustowska", ponieważ nie występują one w rejonie przedsięwzięcia ani w zasięgu jego oddziaływania. Wobec powyższego, uwzględniając zakres i skalę przedsięwzięcia, lokalizację na terenie zainwestowanym oraz przewidywane środki minimalizujące jego oddziaływanie na środowisko, należy uznać, że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszarów Natura 2000 „Ostoja Augustowska" i „Puszcza Augustowska".

Analiza przedłożonych dokumentów pod kątem dalszych wymagań zawartych w art. 63 ww. ustawy wykazała, że przedmiotowe przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Biorąc pod uwagę lokalizację inwestycji i jej charakter stwierdzono, że nie będzie ona powodowała transgranicznego oddziaływania. Inwestycja nie przyczyni się do kumulowania się oddziaływań. Na podstawie informacji zawartych w przedłożonych dokumentach stwierdzono brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości i złożoności, w tym nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska takie jak panujący klimat akustyczny, powietrze, wody powierzchniowe i podziemne. Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie wystąpi konieczność przeprowadzenia prac rozbiórkowych mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, dla przedsięwzięcia polegającego na montażu i użytkowaniu dwupłaszczowego zbiornika o pojemności 5000 litrów przeznaczonego do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego na potrzeby własne Placówki Straży Granicznej w Płaskiej, nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Białymstoku

*Dorota Krzykwa-Vaszon*
Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych I

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Płaska
   (proszę o poinformowanie stron postępowania)
2. Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza, ul. Bema 100, 15 – 370 Białystok
3. a/a