4

ORIENTACJA



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		L. ks. rob. 298/2017 Id. zgłoszenia prac: GK.6640.813.2017
OBIEKT		działka nr 121, 350
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	200106_2
	nazwa	PŁASKA
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0010
	nazwa	RUDAWKA
SKALA MAPY		1 : 1000
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/24
	wysokościowych	Kronsztadt 60
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		— — — — — —
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		brak
Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		użytki kolorem zielonym - z mapy ewidencyjnej użytki kolorem czarnym - pomierzone w terenie
Mapa aktualna na dzień:		24.07.2017r.
Arkusz mapy zasadniczej:		8.210.16.25.2, 8.210.17.21.1, 8.210.17.21.3, 8.209.17.01.1, 8.209.17.01.2

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji powykonawczej

Przedsiębiorstwo GEO-TRANS
Dariusz Tomkiewicz
16-300 Augustów, ul. 3-go Maja 56
NIP 846-100-81-56 REGON 790183885
tel. 087 643 54 92

24.07.2017r.
Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego, który opracował mapę

GEODETA UPRAWNIONY
Dariusz Tomkiewicz
upr. nr 13166

ARKUSZ NR 2 (2)

STAROSTA AUGUSTOWSKI
E2001.201... 1008
04.10.2017
GŁÓWNY SPECJALISTA

UZGODNIENIE

PGE Dystrybucja S.A. uzgadnia zabezpieczenie linii SN i nN przy skrzyżowaniu lub zbliżeniu z kablową linią oświetlenia ul. na następujących warunkach:

1. Zachować odległość 0,5 m od złączy i kabli energetycznych oraz 0,7 m od lica słupa.
2. Kable w miejscach skrzyżowania zabezpieczyć przepustami dwudzielnymi, dla kabla SN Ø 160 mm koloru czerwonego, dla kabla nN Ø 110 mm koloru niebieskiego. Przepusty uszczelnić.
3. Prace ziemne w odległości 1,5 m od kabli i słupów energetycznych prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Teren. Słupy zabezpieczyć przed możliwością upadku. W razie konieczności należy wystąpić do Rejonu Energetycznego Białystok Teren o wyłączenie linii spod napięcia z 14-dniowym wyprzedzeniem.
4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wyznaczyć przy pomocy aparatury przebieg linii kablowych w terenie.
5. Wykonywanie robot ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości i sposobu wykonywania tych robót.
6. Po wykonaniu przed zasypaniem zabezpieczenie zgłosić do odbioru przez uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Teren.
7. Dostarczyć do Rejonu Energetycznego Białystok Teren inwentaryzację z naniesionymi przepustami.
8. Miejsca robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.
9. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urządzeń PGE Dystrybucja S.A. poniesie inwestor inwestycji podstawowej.
10. Prace prowadzić zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zasady prowadzenia prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych".

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Białystok Teren
Wydział Majątku Sieciowego
Kierownik
Jarosław Krasnodębski

STAROSTA AUGUSTOWSKI

Działając w oparciu o art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2015 poz. 520 z późn. zm.) informuje się, iż przedmiotem narady koordynacyjnej jest uzgodnienie sytuowania następujących projektowanych ~~przyłączy~~/sieci uzbrojenia terenu:

sieć energetyczna oświetleniowa

(wyszczególnienie uzgadnianych przyłączy/sieci uzbrojenia terenu)

Naradę koordynacyjną przeprowadzono w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie / za pomocą środków komunikacji elektronicznej

(sposób przeprowadzenia narady)

GK.6630. 29. 2019
(oznaczenie kancelaryjne - kategoria archiwalna BE10)

Augustów, dnia 18. LUT. 2019

Z up. STAROSTY
mgr inż. Leszek Osyda
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii
GEODETA POWIATOWY
(stanowisko, imię, nazwisko i podpis przewodniczącego)

LEGENDA:
- proj. linia kablowa oświetlenia
- proj. słup oświetleniowy stalowy CC 7m/76/174/2 o wys. 7m z wysięgnikiem W1R1 na fundamencie FP2-F-100/43 z oprawą BRP 102 T25 1xLED55/740 DM
- rura osłonowa
- zakres opracowania oraz oddziaływania obiektu

P.H.U. "PRO-GRES" Marian Malinowski
ul. Kościuszki 110/3, 16-00 Suwałki
tel. 607-732-663 e-mail:mmarian12@wp.pl

Inwestor:	Gmina Płaska Płaska 53 16-326 Płaska		
Tytuł rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu		
Specjalność:	ELEKTRYCZNA	Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY
	Branża elektryczna		
Projektował:	mgr inż. Marian Malinowski PDL/0137/POOE/11		
Sprawdził:	mgr inż. Mariusz Ostrowski PDL/0138/POOE/11		
Data: 01/2019	Skala: 1:1000	Numer rysunku:	E-1

Inwestycja: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rudawka gm. Płaska".
Adres: Rudawka gm. Płaska, obręb nr 0010 RUDAWKA, Jednostka ewidencyjna 200106_2 PŁASKA
Obiekt: Linia kablowa nN-0,4kV - oświetlenie ulic,