POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE
16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

URZĄD GMINY PŁASKA
WPŁYNEŁO
KANCELARIA OGÓLNA
2020 -08- 31
Ilość zał. ... Nr ew. 1151
Podpis

HK.43.35.2020

Augustów, dnia 26.08.2020r.

OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 *Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków* (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1437, ze zm.) oraz §21 ust.1. pkt.1 *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach 16.03.2020r. i 01.07.2020r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę oraz w dniu 28.07.2020 w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z Wodociągu Rudawka, gm. Płaska

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Rudawka jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A.

Uzasadnienie

W dniu 16.03.2020 r. na Stacji Uzdatniania Wody w Rudawce zarządca wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej pobrał do badań laboratoryjnych próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A. Badania w/w próbki zostały wykonane przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna i opisane w Sprawozdaniu z badań Nr SB/26776/03/2020 z dnia 23.03.2020r.

Analiza wyników badań wykazała, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych, odpowiada wymaganiom *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Jednak w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono przekroczenie parametru mętność (wynik: 1,20±0,36 NTU, zalecany zakres wartości do 1,0 NTU).

W związku z przekroczeniem parametru mangan zarządca przeprowadził działania naprawcze i w dniu 01.07.2020r. ponownie pobrał próbkę wody do badań w zakresie w/w parametru. Badania w/w próbki, wykonane przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna i opisane w Sprawozdaniu z badań Nr SB/64253/07/2020 z dnia 03.07.2020r. nie wykazały przekroczenia parametru mętność.

W dniu 28.07.2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie w ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w związku z przekroczeniem w/w parametru, pobrał próbkę wody z w/w wodociągu. Badanie w/w próbki, opisane w Sprawozdaniu Nr SWŻ.53.131.20202 z badań wody z dn. 29.07.2020r., wykazało przekroczenie parametru mętność (wynik: 1,5±0,2 NTU, zalecany zakres wartości do 1,0 NTU).

W/w parametr nie ma bezpośredniego znaczenia dla konsumentów, jednak woda o wysokiej mętności zapewnia ochronę mikroorganizmom przed działaniem dezynfekcyjnym i może pobudzać wzrost bakterii. Zaleca się, aby mętność wody była utrzymywana na możliwie najniższym poziomie ze względu na jej znaczenie dla jakości wody pod względem mikrobiologicznym.

Z uwagi na powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał pozytywną ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Rudawka, jednak zarządca zobowiązany jest prowadzić wzmożony monitoring jakości wody w zakresie w/w parametru.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom na stronie internetowej zarządcy wodociągu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie
inż. Agata Augusewicz

Otrzymuje:
1. Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej, Płaska 54, 16-326 Płaska

Załączniki:
1. Sprawozdanie Nr SWŻ. 53.131.2020 z badań wody z dn. 29.07.2020r. (kopia, 1 str.)

Do wiadomości :
1. Wójt Gminy Płaska
2. Sekcja HDM
3. Sekcja HŻŻiPU
4. a/a HK