POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE
16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse_augustow@epoczta.pl

URZĄD GMINY PŁASKA
WPŁYNĘŁO
KANCELARIA OGÓLNA
2020 -08- 31
Ilość zał. ... Nr ew. 1152
Wpis ... Chak
2d+2pp
31.08.2020

HK.4410.13.2020

Augustów, dnia 27.08.2020r.

OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 *Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków* (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437, ze zm.) oraz §21 ust.1. pkt.1 *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) oraz wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej do badań w dniu 26.05.2020. z wodociągu Strzelcowizna na terenie gm. Płaska,

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Strzelcowizna jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi z uwagi na przekroczenie parametru mangan.

Uzasadnienie

W dniu 26.05.2020r. na Stacji Uzdatniania Wody w Strzelcowiźnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie pobrał do badań laboratoryjnych próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu parametrów grupy B. Badania w/w próbki zostały wykonane przez 3 laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej i opisane w Sprawozdaniach z badań wody: Nr LPW. 9051.359.2020.1410.491 z dnia 01.06.2020r., Nr SWŻ.53.68.2020r.z dnia 10.06.2020r. oraz F.54.388.2020 z dnia 16.06.2020r.

Analiza wyników badań wykazała, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych, odpowiada wymaganiom *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Jednak w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono przekroczenie parametru mangan (wynik: 238,7±41,3 µg/l, winno być 50 µg/l).

W związku z przekroczeniem parametru mangan zarządca przeprowadził działania naprawcze i w dniu 24.06.2020r.. ponownie pobrał próbkę wody do badań w zakresie w/w parametru. Badanie w/w próbki, wykonane przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o.. ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna i opisane w Sprawozdaniu z badań Nr SB/60705/06/2020 z dnia 26.06.2020r. wykazało w dalszym ciągu przekroczoną dopuszczalną wartość parametru mangan (201±21 µg/l, winno być ≤50 µg/l).

Z uwagi na przekroczenie parametru mangan w w/w próbkach wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał ocenę o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi i wszczął postepowanie administracyjne (Decyzja nr 08/D/HK/2020 z dn. 03.08.2020r.).

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom/odbiorcom usług na stronie internetowej obiektu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
mgr inż. Paweł Augusewicz

Otrzymuje :
1. Wójt Gminy Sztabin